

12.06.2020

АКТ обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

от «07» 02 2020 г.

г.Тюмень

Мы, ниже подписавшиеся: Фоминцев А.В. председатель ЯГО ТОО ВДПО
представитель ТОО ВДПО,

Щестакрова С.В.
представитель заказчика

котел: КОВ 40С. 2) КОВ 40С плита: ГП - 4х конд
Водоэрико ARISTON

составили настоящий акт о том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 1 стр 1 по ул. Ткалова г. Амуровск для отвода продуктов газа.

РЕЗУЛЬТАТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

	Материалы, из которых построены дымоходы и вентиля каналы	Сечение дымоходов и вентиляционных каналов см. см	№№ присоединения к дымоходам и вентиляционным каналам квартир	Герметичность дымоходов и вентиляционных каналов	Состояние дымоходов и вентиляционных каналов (очистка от сажи, мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах	Состояние оголовков дымовых труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания
а) Дымоходы	<u>металл</u>	<u>Ф 200</u>	<u>нет</u>	<u>хорош</u>	<u>хорош</u>	<u>хорош</u>	<u>хорош</u>	<u>соответств</u>
1. Обособленные дымоходы								
2. Необособленные дымоходы								
3. Дымоходы отсутствуют								
4. Дымоходы в наружных стенах (размер от наруж. стены «дыма» в мм.)								
5. Расстояние от ближайшего наиболее высокого здания, а также от брандмауэрной стены	<u>нет</u>	<u>Ф 200</u>	<u>нет</u>	<u>хорош</u>	<u>хорош</u>	<u>хорош</u>		<u>соответств</u>
6. Вентиляционные каналы	<u>нет</u>							

1. Обособленные каналы _____

2. Необособленные каналы _____

3. При задымлении каналов дым в жилые квартиры проникает, не проникает
окно с форточкой имеется, вентиляционный канал есть, освещение
закрытого типа безопасное, помещение соответствует
требованиям

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ 1 стр. 1

ул. Ткалова г. Ижморск пригодны.

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ _____

_____ не пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1 с/р. 1

ул. Ткалова и Хуторовца пригодны.

Вентиляционные каналы в квартирах №№ _____

_____ не пригодны.

Ответственность за установку и эксплуатацию дымоходов, вентиляционных каналов несет собственник жилья!

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма 20-С (газ) используется для обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов как в зданиях, подлежащих газификации, так и в газифицированных зданиях.

газифицированных зданиях.
При использовании формы в газифицированных зданиях в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не
заполняются. Срок действия акта шесть месяцев.

ПОДПИСИ представителей



Фоминцев А.В.

ф.и.о.

✓ om

ф.и.о.

ф.и.о.