

АКТ

проверки технического состояния узла учёта природного
газа и состава газоиспользующего оборудования

Шестакова Светлана Владимировна

(наименование Потребителя газа)

« 23 » 05 2019 г.
(дата)Ялutorовск
(город)63-5-56-5627/19 01.01.2019
(№ Договора на поставку газа, дата)

Комиссия в составе:

представителя от Поставщика

ООО «Газпром межрегионгаз Север»:

Бакатович В.Э.

(Ф.И.О)

Ведущий инженер по метрологии

(занимаемая должность)

председатель комиссии

представителя от ГРО

Гуляев Е.А.

(Ф.И.О)

Мастер СЭГ

(занимаемая должность)

член комиссии

представителя от Потребителя газа

(Ф.И.О)

(занимаемая должность)

член комиссии

провела

плановую

комплексную (вне) плановую и т.д.

проверку узла учёта газа согласно

графика

согласованного графика, письма, телефонограммы и т.д.

расположенного в котельная, религиозная организация

по адресу г. Ялutorовск, ул. Чкалова, д. 1, строение 1

при проверке узла измерений природного газа установлено:

1. Информация о газоиспользующем оборудовании:

Таблица № 1

№	Марка газового котла или технологической установки	Кол-во, шт	Расход газа: по паспорту (мин-макс), м ³ /час	№ пломбы Поставщика на запорной арматуре, дата установки
1	котел КОВ-40	1	4,7	_____
2	котел КОВ-40	1	4,7	_____
3	вобонар Ariston Fast - 11F	1	2,28	_____
4				_____
5				_____
6				_____

Количество и марка оборудования соответствует условиям договора поставки газа: ДА/НЕТ

На момент составления акта в работе следующее газоиспользующее оборудование, указанное в пп.:

вобонар Ariston Fast 11F - 1 шт.

2. Информация о средствах измерения

Таблица № 2

Измеряемая величина	Паспортные данные счетчика					
	Тип / модель	Диапазон	Ед. изм.	Зав. №	Межповерочный интервал	
Счетчик газа	БК-В107	0,4 - 16	м ³ /час	355D2997	21.03.17	21.03.27

Наличие встроенной механической/электронной автоматической температурной коррекции объема в счетчике газа: ДА/НЕТ

3. Перечень представленной технической документации:

☒ паспорт/свидетельство о поверке на счетчик газа, указанный в Таблице 2;☒ эксплуатационная документация на газоиспользующее оборудование Таблицы 1, пп. 1-3

4. Погрешность измерений объема газа согласно паспортным данным составляет: max ± 3 %

5. Соответствие монтажа счетчика газа требованиям эксплуатационной документации: ДА/НЕТ

6. Показания узла измерений на момент проверки:

Таблица 1

$V_{ст.у} = 027\ 192,6$	м3	$Q_{ст.у} = 1,43$	м3/час	$t_{раб} =$	—	час
$V_{р.у} =$	м3	$Q_{р.у} =$	м3/час	$t_{неиспр.} =$	—	час

7. Пломбы* Поставщика и/или ГРО для защиты от несанкционированного вмешательства в работу прибора учета:

Таблица № 4

Место установки	Тип, номер пломбы	Дата установки
Присоединительные гайки счетчика газа	ООО ГМС 46090107	ранее
Счетное устройство счетчика	IT 027850	ранее
Счетное устройство счетчика		
Счетное устройство счетчика		

*При обнаружении повреждения пломб Поставщика и/или ГРО без письменного уведомления факт расценивается как вмешательство в работу прибора учета. Антиманнитные пломбы считаются поврежденными при срабатывании индикатора воздействия внешнего магнитного поля. Ответственность за несанкционированное вмешательство в работу приборов учета несет владелец приборов учета в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приказ Минэнерго России от 18.12.2015 №975).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Устранить следующие нарушения требований нормативно-технической документации:

- ✓ Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» ст.9 п.1 ДА/НЕТ.
- ✓ Правила учета газа от 30 декабря 2013 года N 961 п.1.8, п.3.2 ДА/НЕТ.
- ✓ Эксплуатационная документация на счетчик газа (паспорт) пп. ДА/НЕТ.
- ✓ Провести внеочередную поверку счетчика газа согласно Приказа от 02.07.2015 №1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений» п.19 ДА/НЕТ.
- ✓ Сопутствующие обстоятельства _____

2. Результаты работ по устранению замечаний, направить в письменном виде в канцелярию ООО «Газпром межрегионгаз Север», телефон: (3452) 22-68-99, факс: (3452) 22-69-02, (3452) 28-67-41.

3. Учет количества газа вести ежемесячно. В обязательном порядке, передавать показания счетчика газа на начало и конец месяца по факсу/электронной почте (куратору договора) или через личный кабинет ООО «Газпром межрегионгаз Север» не позднее 2-го числа месяца следующего за отчетным.

4. В случае снятия на поверку, продления срока действия свидетельств о поверке приборов, замены приборов входящих в состав узла измерений, монтажа/демонтажа приборов, а так же изменения состава газоиспользующего оборудования, необходимо в течении 3-х дней направить письмо в канцелярию ООО «Газпром межрегионгаз Север» в г. Тюмень, ул. Энергетиков д.165 или по факсу: (3452) 22-69-02, (3452) 28-67-41.

ВЫВОД КОМИССИИ:

На основании акта проверки узел измерений признан

исправным

(исправным, неисправным)

Представитель от Поставщика
ООО «Газпром межрегионгаз Север»
Бакатович В.Э.

(Ф.И.О)

тел: (34535) 3-93-55, 3-97-33, факс: (34535) 3-93-55.

представитель от ГРО

Гуляев Е.А.

(Ф.И.О)

тел: _____

представитель от Потребителя газа

(Ф.И.О)

тел: _____

(подпись)

(подпись)

(подпись)



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ СЕВЕР»
(ООО «Газпром межрегионгаз Север»)

Руководителю
(по списку)

ул. Галерная, д.20-22, лит.А, Санкт-Петербург,
Российская Федерация, 190098
E-mail: info@sever04.ru

ОКПО 71684967, ОГРН 1157847206894, ИНН/КПП 7638042298/763801001

16.08.18 № МТ-11/5238/18

на № _____ от _____

Об ответственности за срыв пломб

Уважаемый покупатель природного газа!

Настоящим сообщая, что в соответствии с Приказ Министерства энергетики РФ от 18 декабря 2015 г. № 975 "Об утверждении методических рекомендаций расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета газа" несанкционированное нарушение установленных на приборах учета пломб поставщика газа, ГРО или завода изготовителя инкриминируется как **несанкционированное вмешательство в работу прибора учета газа**. Согласно указанной методики размер ущерба при выявлении фактов несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа определяется по максимальному расходу газоиспользующего оборудования с учетом круглосуточной работы оборудования.

Обращаю ваше внимание на то, что при привлечении к выполнению работ по демонтажу приборов учета сторонней организации ответственность за техническое состояние и поверку контрольно-измерительных приборов учета газа несут организации, которым приборы принадлежат, согласно п.25 постановления правительства Российской Федерации от 05.02.1998 №162 «Об утверждении правил поставки газа в Российской Федерации».

Для исключения претензий со стороны поставщика газа за несанкционированные вмешательства в работу прибора учета газа необходимо действия по демонтажу приборов и установленных пломб согласовывать с поставщиком газа в письменном виде в рекомендованный срок не менее чем за три дня до даты предполагаемых работ.

**Региональный директор
филиала в Тюменской области**

А.С. Жигайлов
(3452) 289-052

Б.Е. Хачатуров