



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»)

Холодильная, 57, Тюмень, 625027; Телефон (3452) 56-79-90, (3452) 56-79-91, (3452) 56-79-92

Тел/факс (3452) 20-50-06; e-mail: tocgsen@fguz-tyumen.ru; [http:// www.fguz-tyumen.ru](http://www.fguz-tyumen.ru)

ОКПО 74757016 ОГРН 1057200617759 ИНН/КПП 7203158959/720301001

Орган инспекции

Регистрационный номер аккредитованного лица RA.RU.710034



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)

ОИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

С.А.Судаков

№ 12523/00/13

11 2019 г.

г. Тюмень

Экспертное заключение

о соответствии (несоответствии) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления видов деятельности требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил.

- 1. Наименование услуги:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности для реализации основных образовательных программ высшего образования.
- 2. Заявитель:** Религиозная организация Духовная образовательная организация высшего образования «Тюменская Библейская Семинария Христиан Веры Евангельской», юридический адрес: 627014, ул. Чкалова, дом 1, строение 1, город Ялуторовск, Тюменская область; ИНН 7202084454, ОГРН 1027200000079.
- 3. Получатель:** Религиозная организация Духовная образовательная организация высшего образования «Тюменская Библейская Семинария Христиан Веры Евангельской», юридический адрес: 627014, ул. Чкалова, дом 1, строение 1, город Ялуторовск, Тюменская область; ИНН 7202084454, ОГРН 1027200000079.
- 4. Нормативные документы, используемые экспертами при проведении экспертизы:** СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
- 5. Санитарно-эпидемиологической экспертизой установлено:** санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании представленных документов: письмо - заявка № 92586 от 22.10.2019 г.; договор безвозмездного пользования б/н от 01.01.2019г. между Шестаковой С.В. и Религиозной организацией Духовной образовательной организации высшего образования «Тюменская Библейская Семинария Христиан Веры Евангельской» на

временное пользование нежилым строением и земельным участком по адресу Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 1, строение 1.

Общая площадь нежилых помещений 434,20 м.кв., для образовательной деятельности по дополнительному профессиональному образованию взрослого населения Религиозной организацией Духовная образовательная организация высшего образования «Тюменская Библейская Семинария Христиан Веры Евангельской» используется помещение под учебный класс (аудитория) площадью 49,7 м.кв. и помещение под Библиотечное хранилище (площадь 44,4 м.кв.). Помещения расположены в отдельно стоящем одноэтажном нежилом здании кирпичного исполнения по адресу Тюменская область, г. Ялуторовск, ул. Чкалова, д. 1, строение 1.

Вход в помещения осуществляется из коридора здания. Внутренняя отделка помещений: потолок подвесной; пол – линолеум; стены – покраска, обои с окраской водостойкой водоземлюсионной краской. Обучение предусмотрено групповым, наполняемость групп до 25 человек, режим обучения Пн-Сб с 09.30 до 18.30, Вс с 9.00 до 15.00.

Естественное освещение обеспечено за счёт оконных проёмов в ограждающих конструкциях, что соответствует п. 2.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Искусственное освещение предусмотрено светильниками со светодиодными лампами в защитной арматуре. Представлен протокол инструментального измерения уровня искусственной освещённости в помещении (№ 1821 от 06.11.2019г., исп. ИЛ (Ц) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах, аттестат аккредитации № RA. RU. 21 HE45), что соответствует п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Вентиляция помещений естественная, посредством открывающихся фрамуг окон, вентиляция санузлов через вентканал для санузлов. Отопление предусмотрено автономное (газовая котельная), в качестве приборов отопления используются радиаторы. Представлен протокол инструментального измерения параметров микроклимата в помещении (№ 1820 от 06.11.2019г., исп. ИЛ (Ц) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах, аттестат аккредитации № RA. RU. 21 HE45), что соответствует п. 6.3 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Санитарно-бытовое обеспечение: предусмотрены санузлы – туалеты, умывальники. Хранение верхней одежды предусматривается на вешалках в гардеробной. В помещениях проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств после окончания обучения. Помещения содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. Составлены графики проведения ежедневной влажной уборки и ежемесячных генеральных уборок в помещении. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Хранение уборочного инвентаря упорядочено, в специальном служебном помещении. Учреждение моющими и дезинфицирующими средствами обеспечено, инструкции по применения имеются.

Инженерное обеспечение: водоснабжение – централизованное; канализование – герметичный выгреб. Представлен протокол лабораторного исследования питьевой воды по микробиологическим показателям (№ 3168 от 06.11.2019г., исп. ИЛ (Ц) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах, аттестат аккредитации № RA. RU. 21 HE45), что соответствует пп. 3.1, 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Для обеспечения образовательного процесса Религиозная организация Духовная образовательная организация высшего образования «Тюменская Библейская Семинария Христиан Веры Евангельской» не использует ПЭВМ. Звуковоспроизводящие устройства и иные источники шума отсутствуют, следовательно, уровни шума не превысят гигиенических нормативов, что соответствует п.6.3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

В помещениях будет осуществляться образовательная деятельность для реализации основных образовательных программ высшего образования (религиозное профессиональное (высшее духовное) образование).

Заключение:

В результате проведённой санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которое предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности для реализации основных образовательных программ высшего образования Религиозной организацией Духовная образовательная организация высшего образования «Тюменская Библейская Семинария Христиан Веры Евангельской» (юридический адрес: 627014, ул. Чкалова, дом 1, строение 1, город Ялуторовск, Тюменская область) по адресу: 627014, ул. Чкалова, дом 1, строение 1, город Ялуторовск, Тюменская область, установлено их соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Специалист ОИ, врач по общей гигиене

 А.С.Федотов

Технический директор ОИ

 А.П.Лапшин